



Commission Départementale des Terrains et Equipements

Président : M. Michel GAUVIN

Présent : M. Maurice BOISNOIR, M. Jean BERTHY

PV du 22/10/2024

Ville de BOUTERVILLIERS **STADE MUNICIPAL NNI 910980101**

Installations visitées par MM. BERTHY et GAUVIN de la CDTIS du DEF le lundi 14/10/2024 en présence de MM. LECALVE Alexis, HERMAN Marc respectivement adjoint et maire de la commune.
M. DUCOUP Yann, Président du club.

La Commission constate l'absence des documents suivants :

- Un Arrêté d'Ouverture au Public (A.O.P.) ou d'une attestation administrative de capacité (A.A.C.).
- Un plan de l'aire de jeu
- Un plan des vestiaires
- La convention de mise à disposition des installations

Au regard des éléments transmis, la C.D.T.I.S. demande à la Mairie de lui transmettre les documents manquants ci-dessus pour permettre de prononcer un classement.
Dans cette attente, elle autorise le déroulement des compétitions officielles jusqu'au 30/06/2025.

Ville de VERT LE PETIT **STADE MUNICIPAL**

Suite à votre courriel en date du 22/10/2024 :

Pour une équipe évoluant en district :

Eclairage à maintenir à 100 lux, facteur d'uniformité **+ ou - 0.4**

Pas de rapport mini maxi

Contrôle tous les 2 ans.

Pour une équipe évoluant en ligue éclairage classé E5 à maintenir à 120 lux

Facteur d'uniformité **+ ou - 0.7**

Rapport d'éclairage **E maxi + ou - 0.4**

Contrôle tous les 2 ans

La source LED tous les 4 ans.

Contact Jean BERTHY (0681244593) ou Michel GAUVIN (0615725347).



Ville de BRUNOY

STADE DE PARFAIT LEBOURG NNI 911400201

Installation éclairage visitée par M. BOISNOIR le lundi 07/10/2024 à 20h00 en présence de Mme DESCOT Nadia responsable des sports de la mairie de BRUNOY.

Dossier transmis à la CRTIS pour avis et classement.

Prochaine réunion mardi 05/11/2024 à 16h00

Le secrétaire
BOISNOIR Maurice

Le Président
GAUVIN Michel