



## Commission Départementale des Terrains et Equipements

---

Président : M. Michel GAUVIN

Présent : M. Maurice BOISNOIR, M. Jean BERTHY

**PV du 05/11/2024**

### **Ville de BRUNOY**

**STADE DE PARFAIT LEBOURG NNI 911400201**

**Objet : Eclairage**

La CDTIS prend note de la décision de la CRTIS de ne pas proposer de classement car le U2h est 0.30 au lieu de 0.40 minimum.

Elle demande à la mairie de reprendre contact avec l'entreprise ayant installé l'éclairage.

Le secrétaire  
BOISNOIR Maurice

Le Président  
GAUVIN Michel